

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 1 und 7

Wärme-Versorgungssystem

Nahwärmenetz Alerheim-Mitte 

Betreiber

Nahwärme Alerheim-Mitte eG 



Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem
folgende Kennzahlen

Primärenergiefaktor FW 309-1:2023 (GEG § 22 (2)) [f_p]

0,31

Emissionsfaktor FW 309-1:2023 (GEG Anl. 9) [f_{CO_2eq}]

37 g_{CO_{2eq}}/kWh

Beinhaltet Planungsdaten.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 16.05.2031.

ausgestellt am: 16.05.2024

von Christoph Kehrstephan

erstellt über www.district-energy-systems.info

Bescheinigungsnummer:

DEBY0761_FW309-1u7_16052024 

